



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Комитет по образованию

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 312 с
углублённым изучением французского языка
Фрунзенского района Санкт-Петербурга

192283, Санкт-Петербург, ул. Малая Балканская, д. 36, корп. 3,
литера А
телефон /факс (812) 417-51-47
E-mail: school312@edu-fm.spb.ru
ОКПО-53306874 ОКАТО - 40296566000 ОГРН - 1037835052331
ИНН/КПП - 7816165257/781601001

26.04.2017 № 80

На № _____ от _____

Начальнику отдела образования
Фрунзенского района
Санкт-Петербурга
Гавриленко Е.Н.

Уважаемая Елена Николаевна !

По результатам плановой проверки соблюдения требований пожарной безопасности в школе (Акт № 2-24-171), было выявлено:

- предел огнестойкости заполнения проёмов в противопожарных преградах на 1-м и 2-м этажах (двери в кладовые) не соответствует требованиям нормативных документов - № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей учреждений-«Предписание № 2-24-171/1/1 по устранению нарушений требований пожарной безопасности».

Ходатайствую о выделении необходимых финансовых средств для устранения вышеуказанных недостатков: демонтаж старых дверей и установка 2 (двух) новых - с пределом огнестойкости, соответствующим требованиям нормативных документов.

Копия предписания прилагается.

Директор школы



С.А. Симанова

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
Вх. № 511
От «08» 05 2017



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Комитет по образованию

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 312 с углублённым
изучением французского языка Фрунзенского района
Санкт-Петербурга

192283, Санкт-Петербург, ул. Малая Балканская, 36, корпус 3, литера А
телефакс (812) 4175147

E-mail: school312@edu-frn.spb.ru

ОКПО-53306874 ОКАТО - 40296566000 ОГРН - 1037835052331
ИНН/КПП - 7816165257/781601001

Установка противопожарных дверных блоков в ГБОУ СОШ № 312 включена в «План
размещения на 2018 год»

Директор школы



С.А. Симанова

Наименование стройки (объекта):

Смета заказчика

Установка противопожарных дверных блоков в ГБОУ СОШ № 312 Фрунзенского района по адресу: Санкт-Петербург, ул. Малая Балканская, дом 36, корпус 3

Наименование работ и затрат:

Основание: дефектная ведомость Ведущего инженера ОТН Ошурок З.В.

Сметная стоимость: 68,229 тыс.руб

Нормативная трудоемкость: 56,24 чел-ч

Сметная заработная плата: 11,786 тыс.руб

Составлен(а) в уровне цен на: Май 2017 г.

Наименование региона: Санкт-Петербург

Наименование редакции СНБ: ТЕР-2001 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012) ДИЗ №9

Наименование сборника индексов: Индексы по расценкам 05.2017 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012)

пересчета:

Наименование сборника текущих цен: ССЦ 05.2017 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. общ. машин		
			ед. изм.		Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
№1 Демонтажные работы													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	ТЕРр56-11-01 (0) М.М т.1 п.2	Снятие наличников V=10,8/100; Изп=18,261; НР=56,44 (0,7) (0,82*0,85); СП=40,31 (0,5) (0,62*0,8)	0,108 100 м наличников	40,88 40,88	0 0	80,62	80,62	0 0	4,21 0	0,45 0			
1.1	509-9900	Строительный мусор	0,0432 т	0		0							
2	ТЕРр56-9-04 (0) М.М т.1 п.2	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках V=2/100; Изп=18,261; НР=167,31 (0,7) (0,82*0,85); СП=119,51 (0,5) (0,62*0,8)	0,02 100 коробок	654,45 654,45	0 0	239,02	239,02	0 0	67,4 0	1,35 0			
			0,0768	0		0							

2	ТСЦЦг03-21-01-030	Расстояние перевозки: от 29.1 до 30 км. Класс груза 1. Таблица 3.7 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера	т	0,13	0	207,81	0	27,02	0	0	0	0
ИТОГО:												0
												0

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Итого по погрузке/разгрузке				69
Итого по перевозке				27
Итого				96

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Итого				57 533
Индекс-дефлятор на июль 2017 года			57533*1,005	57 821
Итого			1,005	57 821
НДС			18%	10 408
Итого по смете			57821*0,18	68 229

 /С.Е. Анастасина /

Составил: Ведущий инженер Сметно-договорного отдела
СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Фрунзенского района»



