



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Фрунзенского района

Санкт-Петербург, ул. Средняя д. 3, лит. А, тел 712-87-48

Предписание № 2-24-171/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

«Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 312 с углубленным изучением французского языка Фрунзенского района Санкт-
Петербурга»

(ГБОУ СОШ № 312 с углубленным изучением французского языка Фрунзенского района Санкт-
Петербурга), ИНН 7816165257.

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается
ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения ОНДПР Фрунзенского района УНДПР ГУ МЧС России по г.
Санкт-Петербургу № 2-24-171 от 22 марта 2017 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должности руководителя, заместителя руководителя органа государ-
ственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 03 апреля 2017 по 06 апреля 2017 года Сатюковой Надеждой Александровной - стар-
шим инспектором отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профи-
лактической работы Фрунзенского района управления надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу проведена плановая вы-
ездная проверка объекта защиты - здания школы по адресу: Санкт-Петербург, ул. Малая Балкан-
ская дом 36, корп. 3, лит. А.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН
проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

совместно с директором ГБОУ СОШ № 312 с углубленным изучением французского языка Фрун-
зенского района Санкт-Петербурга, Симановой Светланой Александровной.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

№ пред- писа- ния	Вид нарушения требований пожарной без- опасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) норматив- ного документа по пожарной безопасности, требования ко- торого (ых) нарушены	Срок устране- ния нарушения требования по- жарной без- опасности	Отметка о выполнении (указывается только вы- полнение)
1		2	3	4
1	Предел огнестойкости заполнения прое- ма в противопожарной преграде, не со- ответствует требованиям нормативных документов. (кладовая на 2-ом этаже у актового зала (архив)).	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 88 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без- опасности».	05.03.2018	
2	Предел огнестойкости заполнения прое- ма в противопожарной преграде, не со-	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 88 ФЗ от	05.03.2018	

ответствует требованиям нормативных документов. (кладовая ГОЧС и ПБ на 1-ом этаже).	22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».		
---	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;
- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Старший инспектор ОНДПР Фрунзенского района

УНДПР ГУ МЧС России

по г. Санкт-Петербургу

Сатюкова Надежда Александровна

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)



«06» апреля 2014 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор ГБОУ СОШ № 312 с углубленным

изучением французского языка

Фрунзенского района Санкт-Петербурга,

Симанова Светлана Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,

присутствовавшего при проведении проверки)



«06» апреля 2014 г.